



Mass-Skizzen für Einrohr-Balgengaszähler



- Bei Einrohr-Gaszählern ist immer ein Schutzbügel zu montieren
- Bei einem Zähleranschlussstück ohne Druck-Prüfschraube ist zwischen Zähleranschlussstück und Holländer ein T-Stück mit GF Zapfen 1/2" zu montieren.

* Ist ein zentraler Gas-Druckregler bei der Gebäudeeinführung eingebaut verringert sich das Mass "G" um 55 mm.

Zählergrösse	A	B	C	D	E	F	G *	DN
G 4 mini	225	210	16.5	100	270	210	250	1 "
G 4	260	230	170	100	290	210	250	1 "
G 6	330	335	210	100	390	230	270	1 "
G 10	385	395	270	150	450	310	340	1 1/2 "
G 16	385	395	270	150	450	310	340	1 1/2 "

Alle Masse in mm !!

Januar 2003